DR -Legenda Tubazioni	
ID	Scarico Acque Industriali - PEAD
BR	Scarico Acque Industriali - Battery Room - PVC-RC
CD	Scarico Condense - PEAD
SD	Scarico Acque Nere - PEAD
	Sifone a secco anti-odore
	Piletta

NOTE SCARICHI:
- *In corrispondenza di tutti i punti di scarico delle unità trattamento aria deve essere prevista adeguata tubazione di scarico dotata di sifone con battente d'acqua adeguato e tappo d'ispezione.*
- *Gli scarichi condensa delle unità interne saranno collegate alla colonna di acque nere più vicina.*

Firmato digitalmente da:
PAOLA ENRICA FIORINI
Data: 06/02/2026 11:45:13

Keyplan LIN10



REV.	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
A	06/02/2026	AGGIORNAMENTO

CIVIL, ARCH. AND MEP DESIGN:
L22DC
L22 DC è una divisione di Lombardini22 S.p.A.
Via Lombardo 22 — 20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00 — F +39 02 85 20 13 97
info@l22.it — www.l22.it
Capitale sociale Euro 100 000 i.v.
C.F. P.IVA. 05505820964 - R.E.A. 1827099
Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato N. 50 100 8318 rilasciato da TÜV Italia

STRUCTURE DESIGN:
SPS Studio Professionale Associato — Ing. Arturo Donadio e Antonio Cordella — Via Mt. Sirio, 64 - 20125 Milano, Italia — segretaria@spsassociati.it — T. 0239594887

COMMITTENTE / CLIENT:
SHILLO INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A. — Milano, via San Pardo, n. 7

TECHNICAL AUTHORITY:
ECHELON — ECHELON DATA CENTRES — Dublin, 18/20 The Cubes Offices, Beacon South Quarter

PROGETTO / PROJECT:
LIN10
Via della Costa, 2, Treviglio (BG), 24047

PROGETTISTA / DESIGNER:
Ing. Roberto Cereda - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia n° 2829
Indirizzo: Via Ella Lombardo 22, 20143, Milano
Mail : ufficio.tecnico@l22.it - Pec: lombardini22@legalmail.it

OGGETTO / OBJECT:
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
A sensi degli artt. 23-25 del D.Lgs 152/06

TITOLO / DESCRIPTION:
Reti interne scarichi acque nere e industriali - Foglio 1

DISEGNATO DA: DRAWN BY:	CONTROLLATO DA: CHECKED BY:
SGS	EAR
DATA/ DATE: 17/12/2025	SCALA / SCALE: 1:125

NOME FILE / FILE NAME:
4210_AM-003- Reti interne scarichi acque nere e industriali - Foglio 1

COMMESSA / JOB:	FORMATO / SHEET:
4210	A0+

TAVOLA / DRAWING:
AM-003

DATA REV.:	REV.:
09/02/2026	A

© Lombardini22 S.p.A. ES DT (rev.-) (L.663/41 Art.2578)